



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Орган по сертификации изделий
Филиал 0300 – Пльзень

выдаёт

СЕРТИФИКАТ

№ 030 – 040 920

на изделие:

**Огнеупорные керамические волокнистые изделия
(маты, плиты, массы)**

заявителю:

KERATECH s.r.o..

Идентификационный номер: 250 33 590
адрес: 413 01 Roudnice nad Labem, Kratochvílova 1107 (CZ)
производство: NUTEC FIBRATEC
адрес: 663 59 Santa Catarina Carretera Saltillo-Monterrey No.
100 (Mexico)
Заказ: Z030090065

Орган по сертификации настоящим сертификатом удостоверяет, что:

Огнеупорные керамоволокнистые изделия марки «HPS», «HP», «HTZ», «HT», плиты марки «LD», «MD», «HD», а также керамоволокнистая масса «MOLDABLE-S», были изготовлены из неорганических невоспламеняющихся материалов и согласно с заключением 96/603/EEC принадлежат в группу:

A1 – Негорючие изделия

Лицо, ответственное за верность настоящего сертификата:

г. Пльзень, 15 мая 2009 г.



Инж. Александр Триннер
заместитель заведующего органа по сертификации